

Комитет по образованию МО
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
«Лесколовский центр образования»

П Р И К А З

29.12.2020 № 204

д. Лесколово

Об утверждении инструкции по пожарной безопасности

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 11.07.2020 N 1034, и в целях совершенствования организации работы по пожарной безопасности

П Р И К А З Ы В А Ю:


1. Утвердить 01.01.2021 инструкцию «О мерах пожарной безопасности в образовательном учреждении» (Приложение №1).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на Илларионова П.А, заместителя директора по безопасности.

П Р И К А З

29.12.2020 № 204

д. Лесколово

Директор МОУ «СОШ «ЛЦО»



В.Г. Глазунова

В соответствии с требованиями

утверждения Правил противопожарного режима

в Российской Федерации, Постановления

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить 01.01.2021 инструкцию

«О мерах пожарной безопасности в образовательном

учреждении» (Приложение №1).

2. Контроль за исполнением приказа возложить

на Илларионова П.А, заместителя директора

по безопасности.

П Р И К А З

29.12.2020 № 204

д. Лесколово

Директор МОУ «СОШ «ЛЦО»

ИНСТРУКЦИЯ №1 **о мерах пожарной безопасности в МОУ «СОШ «ЛЦО»**

1. Общие положения инструкции

1.1. Данная инструкция устанавливает требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации работы и содержания территорий, зданий, помещений организации и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности образовательного учреждения (далее - ОУ), устанавливает требования пожарной безопасности и безопасной эвакуации в случае пожара.

1.2. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в ОУ разработана согласно Постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", Постановления Правительства РФ от 11.07.2020 N 1034.

1.3. В отношении каждого здания, руководителем организации независимо от того, кто является учредителем (далее - руководитель организации) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.

1.4. Настоящая инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками, не зависимо от их образования, стажа работы, а так же для временных, командированных или прибывших на обучение (практику) в общеобразовательное учреждение работников.

1.5. Администрация, педагогические работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал общеобразовательного учреждения обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации людей и ликвидации пожара.

1.6. Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.

Обучение сотрудников общеобразовательного учреждения осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность в части противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе в общеобразовательном учреждении не допускаются.

1.7. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума устанавливаются директором общеобразовательного учреждения. Обучение мерам противопожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

1.8. Вводный противопожарный инструктаж в общеобразовательном учреждении проводится директором школы или лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом директора.

1.9. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей в обязательном порядке делается запись в журнале учета проведения инструктажей по противопожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

1.10. Со всеми обучающимися общеобразовательного учреждения один раз в учебную четверть во внеурочное время должны проводиться беседы на тему предупреждения пожаров.

1.11. Практические занятия, направленные на отработку плана эвакуации должны проводиться не реже одного раза в полугодие.

1.12. Здание общеобразовательного учреждения перед началом каждого учебного года должны быть приняты комиссией с обязательным участием в ней инспектора Государственного пожарного надзора.

1.13. Сотрудники общеобразовательного учреждения, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении) настоящей инструкции несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность, определенную действующим законодательством Российской Федерации.

1.14. Руководитель организации вправе назначать лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты.

2. Порядок содержания территории, здания и помещений

2.1. Порядок содержания территории, здания и помещений:

- на этажах здания и в помещениях, где могут располагаться 10 и более человек должны размещаться планы эвакуации людей при пожаре, на которых обозначаются места расположения первичных средств пожаротушения;

- запрещается курение на территории и в здании учреждения;

- хранение огнетушителей осуществляется в соответствии с требованиями инструкции по их эксплуатации;

- на дверях помещений складского назначения и опасными в пожароопасном отношении обеспечивается обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

- не допускается пребывание в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременно более 50 человек;

- в учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.

2.2. Запрещается:

- совершать перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток и другие двери, которые препятствуют распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, забивать двери эвакуационных выходов;

- оборудовать в подвалах мастерские;

- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения противопожарной безопасности;

- использовать вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации мастерских, а также для хранения оборудования, мебели и других предметов;

- хранить и использовать в помещениях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества и пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

- применять электроплитки, кипятильники, электрочайники и т.п. для приготовления пищи и трудового обучения за исключением специально оборудованных для этого помещений;

- осуществлять уборку помещений с использованием бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

- выполнять огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в здании при наличии в его помещениях людей;
- размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов.

2.3. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) должно быть обеспечено:

- а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;
- б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зале.

2.4. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей запрещается:

- а) применять пиротехнические изделия;
- б) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- в) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
- г) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- д) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

2.5. Ответственный за пожарную безопасность обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов, обеспечивает укомплектованность пожарного крана внутреннего противопожарного водопровода пожарным рукавом, ручным пожарным стволом и пожарным запорным клапаном и организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).

2.6. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.

2.7. Запрещается:

- а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей;
- е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания;
- ж) оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал.

На объектах *защиты* запрещается:

- а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах, пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
- б) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- в) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отопление загерметизированных труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

г) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

3. Порядок содержания эвакуационных путей и выходов

3.1. Порядок содержания эвакуационных путей и выходов

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности;
- запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа;
- при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования должно быть обеспечено наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам;
- ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

3.2. Запрещается:

- применять для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы;
- размещать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;
- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
- размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах) различные материалы, изделия, оборудование, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- хранить (в том числе временно) в тамбурах выходов инвентарь и материалы;
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически сбрасывающие при пожаре), а также снимать их.

4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов

4.1. Не оставлять без присмотра включенными в сеть электроприборы и оборудование. Перед включением электроприборов убедиться в исправности электрошнура и вилки.

4.2. В столярной мастерской обеспечить:

- наличие пиломатериала в количестве не более дневной потребности;
- своевременную уборку и вынос отходов;
- наличие первичных средств пожаротушения и ящика с песком.

4.3. В кабинете «Ткани»:

- при кратковременных перерывах в работе электрический утюг ставить на термоизоляционную подставку;
- во время работы следить за тем, чтобы горячая подошва утюга не касалась электрического шнура.

5. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

5.1. По окончании работы убедиться что:

- все электроприборы (компьютеры, лампы освещения, электронагревательные приборы, вентиляторы, сетевые фильтры, проекторы, интерактивные доски и т.д.) отключены от сети;
- произведена тщательная уборка помещений, рабочих мест от производственных отходов и мусора;
- обеспечен беспрепятственный проход к первичным средствам пожаротушения;
- отсутствует запах дыма и гари.

5.2. Проверить закрытие окон, запереть помещение, сдать ключ на пост охраны.

6. Обязанности и действия сотрудников при пожаре

6.1. В случае возникновения пожара действия работников ОУ и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

6.2. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

а) немедленно сообщить об этом по телефону: **01, 101, 8(81370)54-303** в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта защиты, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

в) при необходимости отключить подачу электроэнергии в здание ОУ;

г) известить о пожаре руководителя учреждения, или заменяющего его работника;

6.3. При проведении эвакуации необходимо:

а) с учетом обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

б) с целью исключения возникновения паники сотрудникам нельзя оставлять детей без присмотра;

в) эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;

г) тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под партами, в шкафах и других местах;

д) исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар;

е) при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;

ж) покидая помещение следует закрыть за собой все двери и окна;

з) педагог, проводивший занятие, выводит обучающихся из здания отделения, проверяет их наличие и докладывает дежурному администратору.

7. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства: охранник, дежурный администратор;

б) организацию спасения людей: школьное отделение – заместитель директора Сологубова И.Н., дошкольное отделение №1 – администратор Галицына О.Н., дошкольное отделение №2 – администратор Перлинен Е.В., отделение дополнительного образования – администратор Ерошенко А.В.;

в) оказание первой помощи пострадавшим: школьное отделение – медсестра Хлусова С.В., дошкольное отделение №1 – медсестра Скубакова Е.Ю., дошкольное отделение №2 – медсестра Скубакова Е.Ю., отделение дополнительного образования – медсестра Хлусова С.В.

г) проверку включения автоматической противопожарной системы, системы оповещения людей о пожаре: заместитель директора по безопасности Илларионов П.А., заместитель директора по безопасности Шевцов С.В.

д) отключение энергоснабжения: школьное отделение – заместитель директора по АХР Жуков А.В., рабочий по обслуживанию здания., дошкольное отделение №1 – рабочий по обслуживанию здания, дошкольное отделение №2 – рабочий по обслуживанию здания, отделение дополнительного образования – рабочий по обслуживанию здания;

е) прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара: школьное отделение - заместитель директора Сологубова И.Н., дошкольное отделение №1 - администратор Галицына О.Н., администратор дошкольное отделение №2-Перлинен Е.В., отделение дополнительного образования - администратор Ерошенко А.В.;

ж) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара: школьное отделение - дежурный администратор., заместитель директора Сологубова И.Н., дошкольное отделение №1 - дежурный администратор., администратор Галицына О.Н., дошкольное отделение №2 - дежурный администратор, администратор Перлинен Е.В., отделение дополнительного образования-дежурный администратор., администратор Ерошенко А.В.;

з) осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны: заместитель директора по безопасности отделения №1,2,4 Илларионов П.А.; заместитель директора по безопасности отделения №3 Шевцов С.В.;

и) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара: заместитель директора по безопасности отделения №1,2,4 Илларионов П.А.; заместитель директора по безопасности отделения №3 Шевцов С.В.;

к) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей: заместители директора по безопасности Илларионов П.А., Шевцов С.В., заместитель директора по АХР Жуков А.В.;

л) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара: Илларионов П.А.;

м) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава: Илларионов П.А., Жуков А.В.;

н) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара: Жуков А.В.;

о) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития: заместитель директора по безопасности отделения №1,2,4 Илларионов П.А.; заместитель директора по безопасности отделения №3 Шевцов С.В.;

Инструкцию разработал:

Илларионов П.А., заместитель директора по безопасности

Тел: 8813-54-174

Ознакомил: Илларионов П.А.
Заместитель директора по безопасности
Ерошенко Е.В.
Ерошенко Е.В.
Жуков А.В.
Илларионов П.А.
Шевцов С.В.

Илларионов П.А.
Шевцов С.В.
Жуков А.В.