

АКТ
проведения практической тренировки по эвакуации людей при ЧС

«18» сентября 2023 года
(дата составления)

Комиссией в составе: Жуков А.В, заместитель директора по АХР; Фильченкова Татьяна Ивановна, заместитель директора по ВС; Шевцов С.В., заместитель директора по безопасности отд. №3 составлен настоящий акт о том, что «18» сентября 2023 года проведена практическая тренировка по эвакуации людей из здания школьного отделения МОУ "СОШ "ЛЦО

В ходе тренировки установлено следующее:

- Условное место возникновения пожара: электрощитовая (цокольный этаж)
- Наличие на объекте систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре: В НАЛИЧИИ
(не нужно зачеркнуть)
- Способ передачи сигнала о пожаре на пульт пожарной части: по связи системы ПАК «Стрелец-Мониторинг»
- Наличие объектовой инструкции по действиям персонала, отвечающего за работоспособность средств АППЗ и передачу сигнала на пульт пожарной части: В НАЛИЧИИ
(не нужно зачеркнуть)
- Сообщение о пожаре выполнено: заместитель директора по безопасности Шевцов С.В.
- Вызов пожарной охраны выполнен: Жуков А.В, заместитель директора по АХР;
- Действия персонала по эвакуации: СОГЛАСОВАН
- Направление движения людей в соответствии с эвакуационными планами: СООТВЕТСТВУЕТ
- Проверка наличия по списку выполнена: заместитель директора по безопасности отделения №3 Шевцов С.В.
- Время эвакуации: 00 часов 4 минут 37 - секунд
- На момент проведения эвакуации установлены нарушения:

- Неисправность (отсутствие) систем АПС и оповещения людей о пожаре: исправно

- Состояние эвакуационных выходов и путей эвакуации: соответствует

- Наличие в помещениях на окнах глухих металлических решеток: отсутствуют

- Прочие нарушения: не выявлены
Инструктаж: проведен с персоналом

Выводы: замечания по проведенной эвакуации из здания школьного отделения МОУ "СОШ "ЛЦО" отсутствуют

И.о. директора МОУ «СОШ «ЛЦО»  М.И. Филипенко

 Шевцов С.В.

 Фильченкова Т.И.

 Жуков А.В.