

АКТ

проведения практической тренировки по эвакуации людей

12 сентября 2023 года.

Комиссией в составе: Илларионов П.А., заместитель директора по безопасности
Петрова Г.К., заместитель директора по ДО

Галицына О.Н., администратор

составлен настоящий акт о том, что "12" сентября 2023 года

проведена практическая тренировка по эвакуации людей из здания дошкольного
отделения №1 МОУ "СОШ "ЛЦО", по адресу: Д. Лесколово, ул. Красноборская д.8

В ходе тренировки установлено следующее:

- Условное место пожара: помещение кухни
- Наличие на объекте систем автоматической сигнализации оповещения людей при пожаре: в наличии
- Способ передачи сигнала о пожаре на пульт пожарной части: по телефонной связи и включением АПС
- Наличие объектовой инструкции по действиям персонала, отвечающего за работоспособность средств АППЗ и передачу сигнала на пульт пожарной части: в наличии
- Сообщение о пожаре выполнено: Илларионов П.А., заместитель директора по безопасности
- Вызов пожарной охраны выполнен: Якомо Л.А., сотрудник охраны
- Действия персонала по эвакуации: согласованные
- Направления движения людей в соответствии с эвакуационными планами: в соответствии с планами
- Проверка наличия по списку выполнена: Илларионов П.А., зам. дир. по безопасности
- Время эвакуации: - **5 мин.**
- На момент проведения эвакуации установлены следующие нарушения: нет
- Неисправность (отсутствие) систем АПС и оповещения людей о пожаре: исправно
- Состояние эвакуационных выходов и путей эвакуации: удовлетворительно

-Наличие в помещениях на окнах глухих металлических решеток: нет

-Прочие нарушения: нет

-Выводы: Тренировка по эвакуации из здания дошкольного отделения №1 МОУ "СОШ "ЛЦО" прошла с соблюдением всех требований пожарной безопасности. Замечания по проведенному мероприятию - отсутствуют

Члены комиссии:  Илларионов П.А.

 Петрова Г.К.

 Галицына О.Н.